

## INSPEKTION EINZELANSCHLAGPUNKTE & SEILSYSTEM

Absturzsicherungssystem \_\_\_\_\_

Name Empfänger/Bauherr: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Baustelle/Gebäude/Etage: \_\_\_\_\_

Name Revisionsbetrieb: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Verantwortlicher Revisor: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Bezeichnung System: \_\_\_\_\_

Anzahl der zulässigen Benutzer: \_\_\_\_\_

Datum der Fertigstellung: \_\_\_\_\_

### Verankerungsgrund:

Beton (Festigkeitsklasse) \_\_\_\_\_

Porenbeton (Festigkeitsklasse) \_\_\_\_\_

Spannbeton (Festigkeitsklasse) \_\_\_\_\_

Metalldach (Art) \_\_\_\_\_

Falzdach (Profiltyp) \_\_\_\_\_

Holz (Art) \_\_\_\_\_

Stahl (Art) \_\_\_\_\_

Steildach (Art) \_\_\_\_\_

### Weitere Angaben:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschreibung/Skizze Dachgrundriss/Einbausituation:**

**Kontrolltätigkeit**
**Prüfvermerk**  
(bitte ankreuzen)

**Einzelanschlagpunkt:**

Ja    Nein

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. <b>Montageprotokoll:</b> Montageprotokoll und Montageunterlagen vorhanden?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. <b>Rüttelprobe Einzelanschlagpunkte:</b> Durchgeführt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. <b>Schraubverbindung allgemein:</b> Ist die korrekte Verbindung zu Struktur gesichert?<br>(Prüfung durch Sichtprüfung und ggf. auf festen Sitz der Verschraubung bzw. mit Drehmomentschüssel prüfen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Es wurden nur korrosionsgeschützte Befestigungselemente benutzt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wurden die vom Hersteller vorgeschriebenen Befestigungselemente benutzt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. <b>Korrosion:</b><br>Sichtprüfung auf Beschädigungen, Verunreinigungen (säubern): Funktionstüchtig?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. <b>Sicherheits-Hinweisschild:</b> Ausgefüllt an der Einrichtung vorhanden?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Seilsystem:**

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 6. <b>Vorspannelement/Fangstoßdämpfer:</b> Indikator intakt?<br>(Hat ein Absturz in das Seilsystem stattgefunden?)                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. <b>Vorspannelement/Fangstoßdämpfer:</b> Zeigt der Spannindikator den vorgegebenen Wert der Seilspannung an?                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. <b>Spannschloss:</b> Sind die Sperrsplinte/Kontermuttern noch auf ihrer Position?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. <b>Seil-Endterminal:</b> Sind die Seilterminals noch fest verschraubt und sind in einwandfreiem Zustand (Sichtprüfung)?                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. <b>Endanker:</b> Ist die korrekte Verbindung zu Struktur gesichert?<br>(Prüfung durch Sichtprüfung und ggf. mit Drehmomentschlüssel)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. <b>Zwischenanker:</b> Ist die korrekte Verbindung zu Struktur gesichert?<br>(Prüfung durch Sichtprüfung und ggf. mit Drehmomentschlüssel) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. <b>Zwischenanker/Kurvenelemente:</b> Sind deren Übergänge zum Seil unversehrt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. <b>Anschlagseil:</b>  |                          |                          |
| • Sichtprüfung auf z.B. Beschädigungen, Flugrost (mit Fett säubern) (Ok)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Gleitprüfung (Baumwollhandschuh-Test) auf gebrochene Litzen. (Ok)?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. <b>Verbindungselemente:</b>   |                          |                          |
| • Ist ein Gleiter an der Einrichtung vorhanden?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Läuft der Gleiter über die gesamte Anlage.  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. <b>Prüfplakette:</b> Am Kennzeichnungsschild angebracht?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

(Sollte eine Pos. mit „Nein“ gekennzeichnet sein, ist dieses System zu sperren)

